

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА»

141612, Московская область, г. Клин, ул. К.Маркса, д.96 «А», тел.8(49624) 2-02-16



ИНСТРУКЦИЯ № ПБ - 05 -16
по использованию порошкового огнетушителя марки ОП-4 (з)

1. При тушении пожара необходимо поднести огнетушитель к очагу горения, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить сопло или шланг-раструб на очаг горения, целясь в основание пламени. Нажать на верхнюю ручку запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения.
2. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить сопло, шланг-раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 м. Огнетушителем можно тушить электрооборудование под напряжением не выше 1000 В.
3. При тушении пожара в помещениях необходимо учитывать возможность разряда статического электричества, образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара в результате образования порошкового облака.
4. После применения огнетушитель следует отправить на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.
5. Огнетушитель необходимо размещать в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на него осадков и прямых солнечных лучей.
6. Запрещается:
 - 6.1. выполнять любые ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
 - 6.2. направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.
7. Не допускается:
 - 7.1. прямое попадание солнечных лучей и нагрев заряженного огнетушителя выше плюс 50° С;
 - 7.2. хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов и в помещениях, где температура воздуха может превышать плюс 50° С.
8. Не допускается попадание влаги на огнетушитель. Беречь огнетушитель от ударов и механических повреждений.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА»**

141612, Московская область, г. Клин, ул. К.Маркса, д.96 «А», тел.8(49624) 2-02-16

УТВЕРЖДЕНО
МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»
Приказ № 48 -1/О от 03.02. 2016г.
_____ Ляшук С.Н.

ИНСТРУКЦИЯ № ПБ - 03 -16

по использованию углекислотного огнетушителя марки ОУ-3

1. При тушении пожара необходимо поднести огнетушитель к очагу горения, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить сопло или шланг-раструб на очаг горения, целясь в основание пламени. Нажать на верхнюю ручку запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения.
 2. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить сопло, шланг-раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1м. Огнетушителем можно тушить электрооборудование под напряжением не выше 1000 В.
 3. При тушении пожара в помещениях необходимо учитывать возможность разряда статического электричества, образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара в результате образования порошкового облака.
 4. После применения, огнетушитель следует отправить на перезарядку, заменив его однотипным резервным огнетушителем.
 5. Огнетушитель необходимо размещать в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на него осадков и прямых солнечных лучей.
 6. Запрещается:
 - 6.1. выполнять любые ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
 - 6.2. направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.
 7. Не допускается:
 - 7.1. прямое попадание солнечных лучей и нагрев заряженного огнетушителя выше плюс 50° С,
 - 7.2. хранение огнетушителя вблизи нагревательных приборов и в помещениях, где температура воздуха может превышать плюс 50° С.
 8. Не допускается попадание влаги на огнетушитель. Беречь огнетушитель от ударов и механических повреждений.
- С инструкцией ознакомлены:

Дата	Ф.И.О.	Должность	Подпись
------	--------	-----------	---------

