

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
МДОУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА»

141612, Московская область, г. Клин, ул. К.Маркса, д.96 «А», тел.8(49624) 2-02-16



ИНСТРУКЦИЯ № ПБ - 08 -16

по пожарной безопасности в прачечной МДОУ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным Законом от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 года №113 «О противопожарном режиме» обслуживающий персонал пищеблока обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара для муниципального дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида № 2 «КАЛИНКА» (далее МДОУ).

1.2. Назначенные приказом заведующего МДОУ ответственные лица осуществляют надзор за состоянием эксплуатируемого оборудования, ограждений, за своевременным выполнением планово-предупредительного ремонта оборудования.

2. Содержание территории и помещений

2.1. Помещение прачечной должно содержаться в чистоте. Весь сгораемый мусор и отходы следует систематически выносить (вывозить) на специально отведенные участки.

2.2. Противопожарные системы и установки (АПС) в прачечной должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии и соответствовать проектной документации.

2.3. Выходы из прачечной к эвакуационным путям необходимо содержать постоянно свободными и ничем не загромождать.

2.4. В прачечной запрещается хранить какие-либо горючие вещества и материалы.

2.5. Электронагревательные приборы, эксплуатация которых в служебных помещениях разрешена руководством МДОУ, по окончании работы необходимо отключать от сети.

2.6. Ключи от прачечной должны храниться в специальных местах.

3. В прачечной запрещается:

3.1. Использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей, или приемники, имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.2. Пользоваться поврежденными и (или) самодельными розетками, выключателями, удлинителями и другими электроустановочными изделиями.

3.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

3.4. Пользоваться электроутюгами, стиральной машиной и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, работать на гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем, гладить утюгом с неисправным терморегулятором или без него

3.5. Применять нестандартные (самодельные) электроприборы, электрообогреватели с открытой спиралью и (или) не оборудованные терморегуляторами, а также и электрочайники без самоотключающих устройств.

3.6. Использовать для защиты от перегрузки и короткого замыкания некалиброванные и (или) самодельные плавкие вставки, а также автоматические предохранители с несоответствующим током установки.

3.7. Перегружать электросети потребителями электроэнергии.

3.8. Допускать заклеивание электропроводки бумагой, материей, завешивание плакатами, оттягивание шпагатом, развешивание одежды на выключателях, розетках, нарушение изоляции проводов.

3.9. Курение в прачечной

3.10. Приносить с собой и хранить в служебных помещениях бензин, керосин, другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.

3.11. Оставлять после ухода из помещения прачечной включенными электроосвещение, электроприборы, если это не предусмотрено их функциональным назначением и (или) не предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.12. Применять для обогрева замерзших труб отопления открытый огонь.

3.13. Использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.

3.14. Использовать открытый огонь в прачечной.

3.15. Проводить все виды временных огневых, сварочных и других пожароопасных работ без оформления наряда - допуска на безопасное их проведение.

- 3.16. Производить сушку одежды на бытовых электронагревательных приборах.
- 3.17. Устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
- 3.18. Применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- 3.19. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
- 3.20. Включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.
- 3.21. Использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- 7.22. Оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- 3.23. Завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;
- 3.24. Использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- 3.25. Снимать колпаки со светильников.
- 3.26. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в прачечной – не более 3 человек
- 3.27. Расстановка мебели и оборудования в прачечной не должна препятствовать эвакуации людей.
- 3.28. прачечной следует размещать только необходимое технологическое оборудование.
- 3.29. Вся работа в прачечной проводится в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно -технической и эксплуатационной документацией.

4. Требования безопасности перед началом работы

- 4.1. Подготовить к работе необходимое электрооборудование, проверить его исправность.

5. Требования безопасности во время работы

- 5.1. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.
- 5.2. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, не пользоваться приборами с открытой спиралью.
- 5.3. Все неисправности в электросетях и электроприборах должны немедленно устраняться.

6. Требования безопасности по окончании работы

- 6.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
- 6.2. Привести в порядок рабочее место.

6.3. Тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки, обесточить сеть и закрыть помещение.

7. Действия в случае пожара

7.1 Работники прачечной при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязаны:

7.1.1. немедленно сообщить об этом по телефону, заведующему МДОУ, в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес подразделения, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

7.1.2. принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

7.1.3. при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

7.2. Заведующий МДОУ обязан:

7.2.1. продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

7.2.2. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

7.2.3. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения,);

7.2.4. при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

7.2.5. прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

7.2.6. удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

7.2.6. осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

7.2.7. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

7.2.8. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

7.2.9. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

7.3. По прибытии пожарного подразделения заведующий МДОУ или замещающее его лицо обязаны проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других

сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств подразделения к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

8. Ответственность

8.1. Обязанности по контролю за обеспечением требований пожарной безопасности прачечной возлагаются на рабочего по стирке и ремонту белья.

8.2. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности и настоящей инструкции влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С инструкцией ознакомлены:

Дата	Ф.И.О. работника	Должность работника	Подпись