

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 «КАЛИНКА»**

141612, Московская область, г. Клин, ул. К.Маркса, д.96 «А», тел.8(49624) 2-02-16

ПРИКАЗ

03.02.2016 г.

№ 45/О

КЛИН
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**О пожарном режиме
в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»**

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с целью обеспечения и соблюдения мер пожарной безопасности в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» в 1 - ом отделении по адресу ул. К. Маркса, д. 96 «А» и во 2 - ом отделении по адресу ул. 50 лет Октября, д.19 «А» противопожарный режим:
 - 1.1. Запрещается курение во всех помещениях и на прилегающей территории.
 - 1.2. Запрещается во всех помещениях хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и т.д.).
 - 1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории учреждения.
 - 1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания МДОУ центральным рубильником.
 - 1.5. При проведении в здании пожароопасных работ необходимо выполнить следующие требования:
 - 1.5.1. получить разрешение на работы в отделе пожарного надзора;
 - 1.5.2. удалить из здания людей;
 - 1.5.3. обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, запасами воды);
 - 1.5.4. осмотреть место проведения пожароопасных работ на отсутствие очагов возгорания.
 - 1.6. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электро приборы и выключить свет.
 - 1.7. При возникновении пожара немедленно:

- 1.7.1. сообщить в ближайшую пожарную часть;
- 1.7.2. оповестить находящихся в помещении о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы;
- 1.7.3. приступить к пожаротушению с помощью первичных средств пожаротушения.
- 1.8. Проводить противопожарный инструктаж:
 - 1.8.1. вводный при приеме на работу;
 - 1.8.2. повторный со всеми сотрудниками – не реже одного раза в 6 месяцев.
- 1.9. Определить, что системой оповещения при пожаре является автоматическая пожарная сигнализация.
- 1.10. Ответственность за исправность АСП возложить на заместителей заведующего по АХЧ:
 - Шведову А.А. (1 отделение)
 - Баукину Н.В. (2 отделение)
2. Утвердить порядок действий в возникновении за пожара в МДОУ.
3. Утвердить план мероприятий по противопожарной безопасности МДОУ.
4. Довести настоящий приказ до сотрудников МДОУ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»



С.Н. Ляшук/